

Nadproże N-5 skala 1:25

długość w świetle L=590 cm, sztuk 5



strzemię Ø8 L=132, rozstaw:
przy podporach na długości 220 cm co 15 cm
ma pozostałym odcinku co 20 cm

Nadpro¿e N-6 skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=91 cm, sztuk 6
d³ugoœæ w œwietle L=202 cm, sztuk 2



strzemiê Ø8 L=132, rozstaw co 20cm

Nadproże N-7 skala 1:25

długość w świetle L=610 cm, sztuk 4
długość w świetle L=490 cm, sztuk 1
długość w świetle L=186 cm, sztuk 2



strzemię Ø8 L=122, rozstaw:
przy podporach na długości 220 cm co 15 cm
ma pozostałym odcinku co 20 cm

Wieniec W-3 skala 1:25

długość całkowita L=8880 cm



strzemię Ø8 L=132, co 20cm

Wieniec W-4 skala 1:25

długość całkowita L=7200 cm



strzemię Ø8 L=112, co 20 cm

Wieniec W-5 skala 1:25

długość L=3900 cm



strzemię Ø8 L=122 co 20 cm

Połączenie wieńców W-1 i W-3 w ścianie bocznej

skala 1:12,5



wymiary w [cm]

Materiały:
beton: B25
stal zbrojeniowa: RB500W
stal strzemion i prętów rozdzielczych: St3S

Oznaczenia na rysunku:

- belki
- wieńce
- # - pręty żebrowane
- Ø - pręty gładkie

UWAGI

1. Rozpatrywaæ ³¹czne z opisem technicznym oraz projektem architektury i proj. bran¿owymi.
2. Poziomy i przebicia weryfikowaæ z projektami bran¿owymi.
3. Wszystkie wymiary sprawdziæ na budowie.
4. Na rysunku nie zaznaczono prêtów zbrojenia rozdzielczego Ø6 co 20 cm.

UWAGI do zbrojenia belek:
- warunkowo dopuszcza siê ³¹czenie zbrojenia na zak³ad (d³ugoœæ zakotwienia - 40 œrednic)
- prêty dolne wprowadziæ do podpory na d³ugoœæ min. 20cm, prêty górne do wieńców na d³ugoœæ zakotwienia
- dopuszcza siê zastosowanie nadpro¿y systemowych, nadpro¿a z kszta³tek U zbroiæ zgodnie z wytycznymi producenta.

ANULOWANO

Generalny projektant: mp project modern structure design & consultancy ul. Rakowa 13A, 30-149 Kraków tel. +48 12 661 82 33 e-mail: biuro@mpproject.pl		Projektant adaptacji: MARKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. J.GĄSIOROWSKI T.KOZŁOWSKI 24-100 PUŁAWY UL.PUSTA 81/2 TEL 81-8865936 81-5651797
Nazwa inwestycji:	HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. BRONIEWSKIEGO	
Inwestor:	POWIAT ŚWIDNICKI	
Adres inwestycji:	ŚWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW. 1186	
Branża:	KONSTRUKCJE	
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant adaptacji:	mgr inż. Piotr Ścibior UPR. LUB/0102/POOK/14	Data adaptacji: MARZEC 2016
Sprawdzający adaptacji:	mgr inż. Grzegorz Furtak UPR. 647/Lb/2002	
Autor projektu typowego:	mgr inż. MIROSŁAW PACEK NR UPR. 36/98 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Data projektu typowego: STYCZEŃ 2014
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. ROBERT KOCWA NR UPR. 17/2001 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA, mgr inż. ANNA KARP	
Nazwa rysunku:	ZWIENCZENIE ŚCIAN NA POZ. +7.50 PLAN POZYCJI - BELKI	Skala: 1:100
		Numer rysunku: K-05