

OBJAŚNIENIA:

Elementy prefabrykowane żelbetowe z betonu klasy C35/45, wodoodporne, mrozoodporne wg PN-88/B-06250; DIN 1045 i DIN 4281.

1. dno studzienki Ø1200mm.
2. kręgi Ø1200mm C35/45.
3. płyta pokrywowa żelbetowa
4. pierścienie dystansowe C35/45.
5. właz ciężki klasy D400 wg PN-94/H-74051-2 z zamknięciem ryglowanym
6. stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-64/B-74086.
7. przejście szczelne dla rur z PVC-U wykonać według wytycznych producenta.
8. rury z PVC-U, typ ciężki SN8 połączenia kielichowe z uszczelką.

UWAGI:

1. Studzienki wykonac zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735.
2. Zwieńczenie studzienek wykonać zgodnie z PN-93/B-74124; EN124:1984
3. Przy zamówieniu rur u Producenta zamówić należy w komplecie odpowiednie przejścia szczelne.
4. Łączenie prefabrykowanych elementów studzienek należy wykonac przy użyciu uszczelek gumowych, wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1

NAZWA INWESTYCJI:	Hala sportowa wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego	MARKA.ARCHITEKCI s.c. Janusz Gąsiorowski, 24-100 PUŁAWY, TEL 81-8865936; Tomasz Kozłowski, ul. Kruka 2, 81-5651797		
ADRES INWESTYCJI:	Świdnik, ul. Okulickiego 13, dz. nr 1186			
INWESTOR:	Powiat Świdnicki I Liceum Ogólnokształcące			
OPRACOWANIE:	PRZYŁĄCZA WOD-KAN.			
TYTUŁ RYSUNKU:	Przyłącze kanalizacyjne-schemat studni dn1000			
BRANŻA:	sanitarna	NR UPR.:	PODPIS:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. Eliza Naklicka	LUB/0180/POOS/10		DATA: 03.2016
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Dryglewski	LUB/0071/PWOS/04		SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	----	----	----	NR RYS.: S05