
TG
Pi=107,5kW
Po=85,4kW
Io=136,1A
L331
S301 B10
SD1 B10
SJ03 C20
SJ03 C20
S301 B10
S301 B10
P304 40-30
P304 40-30
P304 40-30
P312 B16/0,03
S303 B20
S303 B20
SP-51 80A
SP-51 80A
SP-51 32A
SP-51 32A
SP-51 32A
SP-58 100A
S301 B10
S301 B10
S301 B10
DPY-4 250
S301 B10_1
PF2
S301 B10
SP-51 50A
FR10J1-63
017 018 012 013 014 009 010 011 006 007 008 001 002 005 004 019 020 021 002 016 107 108 109 102 101 103 104 105 106
0,24kW 0,41kW 0,59kW 0,39kW 0,52kW 0,23kW 0,45kW 0,45kW 0,45kW 0,35kW 0,35kW 0,68kW 0,47kW
YDYżo 3x1,5
TG/01 TG/02 TG/03 TG/04 TG/05 TG/06 TG/07 TG/08 TG/09 TG/10 TG/11 TG/12 TG/13
YDY 2x1,5
TG/15 TG/16
SM40-42
YDYżo 5x4
YDY 2x1,5
TG/15 TG/17
SM40-42
YDYżo 5x4
REZERWA DL ŁĄCZNIKA
REZERWA DL ŁĄCZNIKA
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5
TG/18 TG/19
003
FR101
5,30kW
003
FR101
5,30kW
003
5,30kW
0,54kW
0,54kW
015 002 005 006 004 019 020 107 102 101
1,00kW
YDYżo 3x2,5
TG/21 TG/22 TG/23 TG/24 TG/25 TG/26 TG/27 TG/28 TG/29
003 – TABLICA WYNIKÓW
003 – TABLICA WYNIKÓW
002 – CO
016 – CENTRALKA POŻAROWA
REZERWA DLA ŁĄCZNIKA
REZERWA DLA ŁĄCZNIKA
1,00kW
YDYżo 3x2,5
TG/30 TG/31 TG/32 TG/33 TG/34 TG/35 TG/36 TG/37 TG/38
003 – KURTYNA
003 – STER. KURTYNĄ
003 – TABLICA WYNIKÓW
003 – STER. KURTYNĄ
003 – MECHANIZM KOSZA
003 – STER. MECHANIZMU
003 – MECHANIZM KOSZA
003 – STER. MECHANIZMU
KABEL. GRZEJNICZY
TERMOSTAT ZEWNĘTRZNY
ZAWÓR EL. WODY
0,50kW
0046 58
0,40kW
0046 58
1,00kW
0046 58
1,00kW
0046 58
2,00kW
0,20kW
YDYżo 3x2,5
YDY 4x2,5
YDYżo 3x2,5
YDY 4x2,5
YDYżo 3x2,5
YDY 4x2,5
YDYżo 3x2,5
YDY 2x1,5
YDYżo 3x2,5
TG/39 TG/40 TG/41 TG/42 TG/43 TG/44
SM320-2Z
NAGŁOŚNIENIE
2,00kW
YDYżo 3x2,5
TG/45
102 – SOLARIUM
102 – SOLARIUM
8,0kW
8,0kW
YDYżo 5x4
YDYżo 5x4
TG/46 TG/47
018 – TW
DACH – CHILLER
016 – TK
022 – TB-O
20,2kW
28,5kW
10,0kW
2,0kW
10kWsh – BK
YKY 5x35
YKY 5x35
YDYżo 5x10
YKYżo 5x16
YDYżo 5x10
TG/51 TG/52 TG/53 TG/54 TG/54
DEHNventil TN-S (PM)
WP – WYŁĄCZNIK POŻAROWY
H05v 2x2,5
FOTOKOMÓRKA
REZERWA DLA OŚWIETLENIA TERENU
YDYżo 2x1,5
YKY 5x16
2x SM363-42
YnTKSYdwe 3x2x0,8
YnTKSY 3x2x0,8
YnTKSY 3x2x0,8
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5
YDYżo 3x1,5